

附件 4

专家评审意见及采纳情况表

序号	专业	反馈意见及建议	采纳情况
1	-	按初设规范和深度补充完善设计说明和相关图纸。	已采纳。按意见补充说明。
2	园建	结合现状地形优化场地、园路设计，梳理好竖向设计和交通衔接问题，结合现状建筑的实际情况进行园建设计，避免过度设计。	已采纳。按意见修改相关图纸。
3	绿化	优化植物选种，绿化需结合观景方向、观景点，路的高低等要素确定地形坡向、坡度，前景树和背景树的关系，草坪位置设置等。	已采纳。按意见优化设计并完善图纸。
4	绿化	补充和完善城市树木保护专章。	已采纳。补充和完善城市树木保护专章。
5	结构	廊架复核柱独立基础形心与上部结构自重重心是否重合，钢柱顶应伸至悬挑钢梁顶，在平挑梁顶和底钢柱分别增设水平加强肋板，加强肋板、挑梁与钢柱相接处应全开坡口满焊连接，并要求对此处焊缝进行 100% 声波检测，钢柱宜改为采用碳素钢，廊架顶在两尽端应增设水平交叉稳定拉杆撑，钢柱两尽端增设垂直交叉拉杆撑。	已采纳。按意见复核修改，增加加强肋板，增加拉杆撑。
6	给排水	海绵图纸补充周边竖向及高差关系，补充海绵设施溢流排水纵断面图。	已采纳。图纸已补充周边竖向及高差关系。
7	电气	补充可再生能源利用工程内容。	已采纳。庭院灯调整为太阳能灯，弧形廊架顶部设置太阳能板及电池，供廊架照明使用。
8	概算	进一步复核概算工程量及单价；部分项目应按设计概算深度要求明确建设内容，并按建设内容补充工程量及单价。	已采纳。复核及补充工程量及单价。